



**АДМИНИСТРАЦИЯ АРМИЗОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА**

ул. Карла Маркса, д. 1, с. Армизонское, Армизонский р-н, Тюменская обл., 627220,
тел./факс (34547) 2-41-88, E-mail: Kms24188@mail.ru

АКТ

проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2021 - 2022 учебному году
составлен «19» мая 2021 года

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Дом творчества» 1981 г
(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Армизонского муниципального района
(учредитель организации)

627220, Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское,
ул. Карла Маркса, д. 5
(юридический адрес, физический адрес организации)

Пермякова Алёна Альбертовна, 8 (34547) 2-37-06
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением администрации Армизонского
муниципального района
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «12» февраля 2021 г. № 43 - ав в период с «17» по «19» мая 2021 года
комиссией администрации Армизонского муниципального района
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

заместитель главы района, Паутова Ирина Геннадьевна;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

начальник отдела образования администрации Армизонского
муниципального района, Екимова Екатерина Владимировна;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации
Армазонского муниципального района, Купцов Владимир Владимирович;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела культуры, молодежи и спорта администрации
Армазонского муниципального района Орлик Оксана Васильевна
(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ПЦО №1 Омутинского МОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области», Зель Владимир Юрьевич

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник ОНД и ПР по пожарному надзору по Армизонскому, Омутинскому, Юргинскому районам Трифонов Антон Александрович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник отделения полиции № 1 (дислокация с. Армизонское) МО МВД России «Омутинский», Усольцев Александр Викторович

(должность, фамилия, имя, отчество)

Внешний технический инспектор труда Общественного профсоюзного образования, Макатаева Ольга Анатольевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности

Муниципального автономного образовательного учреждения

дополнительного образования «Дом творчества»

(полное наименование организации)

МАОУ ДО «Дом творчества»

(далее - организация)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица в наличии и оформлены в установленном порядке: Устав

Муниципального автономного образовательного учреждения

дополнительного образования «Дом творчества»

(полное наименование образовательной организации)

№ 644-р от "11" ноября 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права от «07» декабря 2010 г. № 72НЛ 933332, оперативного управления право на пользование земельным участком отсутствует;

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности установленной формы выданная «20» января 2016 г., серия 72 Л01, № 014, регистрационный номер 1077220000439 Департамент образования и науки Тюменской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «28» марта 2014 г. оформлен. Декларация пожарной безопасности организации от «01» февраля 2016 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - Разработан и согласован в установленном порядке.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0

б) текущих ремонтов на объекте - 1

- в) иных видов ремонта на объекте - 0
 г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется

4. Контрольные нормативы и показатели, указанные в приложении к лицензии, соблюдаются:

- а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

Дополнительное образование

подвид: дополнительное образование детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

- б) проектная допустимая численность обучающихся - 45 человек;
 в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 276 человек;

г) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп) всего - 23; количество обучающихся - 276 человек;

д) наличие образовательных программ - имеются;

е) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 5 человек, 100 %;

административно-управленческих работников - 2 человека, 100 %;

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, - 2 человека, 100 %;

ж) наличие плана работы организации на 2021 - 2022 учебные годы - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов в по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами и пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет художественно-эстетической направленности	-	Имеется	100%	Имеется	Имеется	Имеется, удовлетворительное	Не имеется	-
2.	Кабинет художественно-эстетического творчества и туристско-краеведческой направленности	-	Имеется	100%	Имеется	Имеется	Имеется, удовлетворительное	Не имеется	-
3.	Кабинет технического творчества	-	Имеется	100%	Имеется	Имеется	Имеется, удовлетворительное	Не имеется	-
4.	Кабинет педагогической направленности	-	Имеется	100%	Имеется	Имеется	Имеется, удовлетворительное	Не имеется	-

5.	Актовый зал	-	Имеется	100%	Не имеется	Имеется	Имеется, удовлетвор ительное	Имеется, удовлетвор ительное	-
6	Мастерская	-	Имеется	40%	Имеется	Имеется	имеется частично, состояние не удовлетвор ительное	Имеется, удовлетвор ительное	-

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

актовый зал - *имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 60 человек, состояние – удовлетворительное;*

учебная мастерская – *имеется; (типовое помещение), емкость - 10 человек; профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (столярная мастерская - 1), состояние – удовлетворительное, но имеется потребность в замене мебели и токарный станок по дереву - 1 шт, лобзик электрический – 2 шт., выжигательный аппарат – 2 шт., пылесос для мастерской – 1 шт., набор для гравировки – 1 шт., дрель аккумуляторная – 1 шт., верстак слесарный – 2 шт., тарельчатое - ленточный шлифовальный станок- 1 шт.*

в) организация компьютерной техникой - обеспечена;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 7 единицы, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – не имеется.

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное;

Потребность в замене мебели не имеется;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное;

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - отсутствует

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются, соответствуют санитарным требованиям.

7. Медицинская помощь оказывается ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» (г. Ишим), договор № б/н от 18.05.2021г.

8. Питание обучающихся – не организовано;

а) питьевой режим обучающихся организован; заключен договор на поставку бутилированной воды, поставщик ООО «Чистая вода «Полярис» от 23.03.2021 №64.

б) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор № 005617 от 12.03.2019г. ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в Голышмановском, Аромашевском, Омутинском, Армизонском районах.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано:

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены частично:

а) организация физической охраны (наличие) имеется (сторож - вахтер)

-Наименование охранной организации: сторож-вахтер
(ЧОП, сторожевая и т.д., адрес, ф.и.о., телефон)

б) Наличие системы уличного освещения (отсутствует)

- опоры освещения (отсутствуют)

(фонари, прожектора, светильники), их количество, работоспособность

- достаточность освещенности всей территории (отсутствует)

б) Здание кирпичное, двухэтажное, окна пластиковые, двери металлические

(вид исполнения: кирпичное, деревянное, др.; этажность: одноэтажное, двухэтажное, и др.; окна, двери, вид исполнения, и др.)

в) Защищённость прилегающей территории: ограждение отсутствует

(наличие ограждения, высота, вид исполнения: металлическое, деревянное, штакетник), частично или полностью ограждено, требует восстановления)

г) Наличие инженерных заградительных сооружений, препятствующих несанкционированному проходу людей и проезду транспорта на территорию отсутствуют

(КПП, шлагбаум, бетонные блоки, полусферы, против таранные сооружения, металлические конструкции и т.д.)

д) Наличие служебной документации по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: имеется

е) Наличие технических средств охраны:

- КЭВП, КТС имеется

(с выводом на ПЦО ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

- Охранно-пожарная сигнализация: имеется

(с выводом на МЧС, ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

- Система оповещения и трансляции: имеется

- Система контроля управления доступом: отсутствует

(турникет, автоматизированная система, другое указать)

- Система видеонаблюдения: имеется (2 внутренние, 2 внешние)

(периметральное, наружное, внутреннее, прилегающей территории, количество видеокамер, куда выведена)

- Металлодетектор (металлоискатель): отсутствует

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проведена проверка пожарной безопасности в рамках принятия учреждения к новому учёному году;

(номер и дата акта, предписания, наименование организации, проводившей проверку)

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) Установлена автоматическая пожарная сигнализация,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая оповещение людей о пожаре и управление эвакуацией
2 типа

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок противопожарной защиты)

г) Системы пожарной автоматики исправны.

Вывод сделан на основании: ежемесячной проверки и технического обслуживания АПС ООО «Ялуторовскпожсервис плюс», запись в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожарной сигнализации от 20.04.2020.

д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

з) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась в 3 кв. 2018 года.

Вывод на основании акта от «28» декабря 2011 г., выданного ООО «СПАС», соответствует нормам.

и) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

к) В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентралью, состояние удовлетворительное.

О прессовка отопительной системы не проводилась.

(дата и № документа, подтверждающего проведение о прессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется удовлетворительное;

16. Газоснабжение образовательной организации: не осуществляется;

17. Канализация: удовлетворительное.

18. Наличие не устранённых замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения оценки готовности организации к началу предыдущего учебного года: отсутствуют.

19. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов: отсутствуют.

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Дом творчества»

(полное наименование организации)

к новому 2021 - 2022 учебному году готово.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: не выявлены.

2. Предложения (рекомендации) комиссии по результатам проверки:

- приобретение ручного металлодетектора до начала учебного года;
- замена линолеума в кабинете социально – педагогической направленности до начала учебного года;
- установка решеток на батареи до начала учебного года;
- замена нескольких плиток входной группы, коридора до 01.06.2021;
- принятие мер по замене мебели, станков в мастерской до начала учебного года;
- приобретение жалюзи на окна в учебные кабинеты до начала учебного года;
- проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования в 3 кв. 2021 г.

Директору MAOY ДО «Дом творчества» в срок до « 15 » июня 2021г. составить план по выполнению рекомендации комиссии и согласовать с председателем комиссии;


- в срок до « 31 » декабря 2021г. представить председателю комиссии отчет об принятых мерах.

Председатель комиссии



И.Г. Паутова

Секретарь комиссии




Е.В. Екимова

Члены комиссии:



В.В. Купцов



О.В. Орлик




В.Ю. Зель



А.А. Трифонов



А.В. Усольцев



О.А. Макатаева